

कार्यालय: अधीक्षण अभियन्ता, एम-42
लोक निर्माण विभाग, (रा.राक्षेत्र दिल्ली सरकार)
सुखदेव विहार, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110025
दूरभाष/फैक्स संख्या : 26322484 26837368
ईमेल आईडी: sepwddelhim42@gmail.com



O/o THE SUPERINTENDING ENGINEER, M-42
PWD, (Govt of N.C.T. of Delhi)
Sukhdev Vihar, Mathura Road, New Delhi-110025.
Telephone/Fax No : 26322484 26837368
E-mail ID : sepwddelhim42@gmail.com

सं: 61 (1) / सि०भ०अनु०परि० एम-42 / Inspection Note / 1142

दिनांक 03/07/2014

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
सि.भ.अनु.मंडल एम-422,
लोनिवि, दिल्ली सरकार,
मालवीय नगर, नई दिल्ली

विषय: दिनांक 27/06/2014 को राजकीय बालक / बालिका सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, संगम विहार, दिल्ली का निरीक्षण – Inspection Note

उपरोक्त दोनों स्कूल जोकि एक ही परिसर में है, के दोनों प्रधानाचार्यों ने श्री दीपक, कनिष्ठ अभियंता के खिलाफ अपने पत्र दिनांक 06.06.2014 द्वारा एक शिकायत इस कार्यालय को भेजी थी। इस संदर्भ में अद्योहस्ताक्षरी आपके साथ तथा संबंधित सहायक अभियंता / कनिष्ठ अभियंता के साथ स्कूल के निरीक्षण में गए। स्कूल के निरीक्षण के दौराना पाया गया कि स्कूल के शौचालयों की हालात काफी खराब है। क्लासरूप तथा कॉरीडोर में अनेक स्थानों पर काफी छुटपुट तोड़-फोड़, दीवार तथा फर्श में पायी गई जिसकी मरम्मत काफी समय से नहीं करवायी गई। बालिका विद्यालय की प्रधानाचार्य ने सूचित किया कि बहुत से कार्य ऐसे हैं जिनका EOR की स्वीकृति छः माह से एक साल पहले जारी की गई है उनके टेंडर को भी आपके द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया। स्कूल की छत के ऊपर काफी मात्रा में घास-फूस, मलवा और स्कूल का टूटा हुआ फर्नीचर रखा हुआ है जिससे यह प्रतीत होता है कि मेन्टेनेस का संबंधित स्टाफ इसके प्रति लापरवाह है तथा छत की साफ-सफाई नहीं होती है।

इन दोनों स्कूलों के शौचालयों के कई फिक्सर गायब हैं तथा टुटे हुए हैं तथा दरवाजे काफी खराब हैं। एक शौचालय के अंदर काफी टुटा हुआ फर्नीचर स्कूल प्रशासन ने Dump करवा रखा है। डा. ए.के. त्यागी, प्रधानाचार्य, Boys स्कूल उपलब्ध नहीं थे इसलिए उनसे वार्तालाप नहीं हुआ। आपको निर्देश दिया जाता है कि स्कूल की टूट-फुट की मरम्मत को प्राथमिकता के आधार पर करवायें तथा इस विषय पर अपनी रिपोर्ट इस कार्यालय को भेजें तथा संबंधित सहायक अभियंता / कनिष्ठ अभियंता को स्कूल के रख-रखाव ठीक से करने वास्ते लिखित निर्देश जारी करें और उन्हें स्कूल प्रशासन से निरन्तर सम्पर्क के लिए कहें।

अभी हाल ही में Water bourn diseases के बारे में निर्देश जारी किए गए हैं जिसकी प्रतिलिपि आपको भेजी जा चुकी है। कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों में इनकी रोकथाम के लिए उचित प्रावधान किए जायें।

उपरोक्त दर्शाए गए सभी बिन्दुओं पर सभी स्कूलों में शीघ्र कार्रवाई करें।

मेरी।.ii
अधीक्षण अभियंता
सि.भ.अनु.परि, एम-42, लो.नि.वि.
सुखदेव विहार, नई दिल्ली-25