

कार्यालय: अधीक्षण अभियन्ता, एम-42  
लोक निर्माण विभाग, (रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार)  
सुखदेव विहार, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110025  
दूरभाष/फैक्स संख्या : 26322484 26837368  
ईमेल आई.डी. : sepwddelhim42@gmail.com



O/o THE SUPERINTENDING ENGINEER, M-42  
PWD, (Govt of N.C.T. of Delhi)  
Sukhdev Vihar, Mathura Road, New Delhi-110025.  
Telephone/Fax No : 26322484 26837368  
E-mail ID : sepwddelhim42@gmail.com

सं : 61 (1) / सि०भ०अनु०परि० एम-42 /  
सेवा में, 17/10/14

दिनांक 10/09/2014  
11/10/14

कार्यपालक अभियन्ता,  
सि.भ.अ.मंडल एम-422,  
लोनिवि, दिल्ली सरकार,  
मालवीय नगर, नई दिल्ली

**विषय: C/o 22 Nos. Additional Classroom, 25 Nos. Toilets, 5 Nos. Ramp in DOE Schools including E.I. & fans - निरीक्षण नोट ।**  
**Agency : Ranjit Construction Co.**  
**Agreement No. 111/EE/CBMD M-423/2014-15**

अद्योहस्ताक्षरी ने आज दिनांक 01.10.2014 को उपरोक्त कार्य के तहत डा. अम्बेडकर नगर स्कूल में कार्यपालक अभियन्ता एम-422, सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता तथा ठेकेदार के साथ कार्य का निरीक्षण किया । निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि :-

1. इस कार्यस्थल में अभी विद्युत मददों का कार्य पूरा नहीं हुआ है परन्तु प्लास्टर का कार्य पहले ही करा जा रहा है, कुछ स्थानों पर चेस काटकर conduit pipe लगाए जा रहे हैं जबकि यह प्लास्टर से पहले लगाये जाने चाहिए ।
2. कार्य के जीने में स्टेप बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए लाल पत्थर बहुत ही निम्न स्तर का है । पत्थर की स्तह बहुत ही उबड़-खावड़ है, पत्थर के कोने भी सीधे नहीं है । लगभग सभी स्टेप में लगाये गये पत्थरों में 5-6 सेंटीमीटर का गेप मौजूद है । छत में लगाया गया पत्थर भी कई स्थानों पर सही नहीं है क्योंकि पत्थर के कोने सीधे न होने के कारण दो पत्थरों के बीच बहुत अधिक गेप है ।
3. शौचालयों में भी दरवाजे, टाईल्स तथा फर्श का कार्य करना बाकी है तथा भवन के बाहर भी फिनिशिंग का कार्य नहीं हुआ है ।
4. कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है कार्यपालक अभियन्ता ठेकेदार से लिखित रूप में कार्य पूरा करने का प्रोग्राम प्राप्त करें ।
5. कार्यपालक अभियन्ता इस कार्य में सभी स्कूलों में चल रहे कार्यों का समय-समय पर निरीक्षण करते रहे तथा कनिष्ठ अभियन्ता / सहायक अभियन्ता को कार्य की क्वालिटी पर विशेष ध्यान देने के लिए लिखित आदेश जारी करें ।

2  
अधीक्षण अभियन्ता  
सि.भ.अनु.परि, एम-42, लो.नि.वि.  
सुखदेव विहार, नई दिल्ली-25

प्रतिलिपि :-

कार्यपालक अभियन्ता, एम-423, सुखदेव विहार, नई दिल्ली । 2

अधीक्षण अभियन्ता