



सं : 61 (1) / सि0भ0अनु0परि0 एम-42 / 341

दिनांक 23 / 2 / 2015

विषय: निरीक्षण नोट ।

आज दिनांक 23.02.2015 को कालकाजी क्षेत्र में “ Vir Savarkar Govt. Girls Sr.Sec. School के शौचालयों का निरीक्षण किया । निरीक्षण के दौरान पाया कि :-

- 1 शौचालयों में बहुत Leakgae भी हो रही है और पानी लगातार बह रहा है ।
- 2 अनेक शौचालयों में Cistern खराब है और कुछ शौचालयों में Cistern अपने स्थान से हट चुके हैं
- 3 कुछ शौचालयों का Urinal partition टूटे हुए हैं ।
- 4 शौचालयों में कुछ दरवाजे खराब हैं ।
- 5 भवन परिसर के बाहर प्राईमरी सैक्शन में पीने के पानी की निकासी हेतु बनायी गई नाली पूरी तरह से बन्द है तथा अनेक स्थानों पर मैन-हॉल कवर टूटे हुए हैं जिससे कोई भी दुर्घटना हो सकती है ।

कार्यपालक अभियन्ता को निर्देश दिए जाते हैं कि संबंधित सहायक अभियन्ता को लिखित निर्देश दें कि स्कूल का निरीक्षण करें और सभी शौचालयों में जो त्रुटियाँ हैं उन्हें ठीक करने के लिए समयबद्ध तरीके से नियमानुसार कार्यवाही करें । इसी प्रकार अन्य सभी स्कूलों का निरीक्षण किया जाये और यह निरीक्षण लगातार किया जाना अनिवार्य है जिससे स्कूलों के शौचालयों की स्थिति ठीक रहे ।

2.

अधीक्षण अभियन्ता 23/2/15
सि.भ.अनु.परि, एम-42, लो.नि.वि.
सुखदेव विहार, नई दिल्ली-25

कार्यपालक अभियन्ता
एम-42