कार्यालयः अधीक्षण अभियन्ता, एम–42
लोक निर्माण विभाग, (रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार)
सुखदेव विहार, मथुरा रोड, नई दिल्ली–110025
दूरभाष / फैक्स संख्या : 26322484 26837368
ईमेल आई.डी. : sepwddelhim42@gmail.com

O/o THE SUPERINTENDING ENGINEER, M-42
PWD, (Govt of N.C.T. of Delhi)
Sukhdev Vihar, Mathura Road, New Delhi-110025.
Telephone/Fax No : 26322484 26837368
E-mail ID : sepwddelhim42@gmail.com

सं : 61 (1) / सि0भ0अनु0परि0 एम–42 / 416 दिनांक 10 / 3 / 2015

विषयः निरीक्षण नोट ।

आज दिनांक 10.03.2015 को श्री जय सिंह, कार्यपालक अभियंता एम–423, के साथ **"C/o Additional Classrooms 29 Nos. & 40 Nos. Girls Toilets in D.O.E. School under S.S.A. Schemes, during 2014-15. (SH: Civil & Electrical work Composite work). New Delhi"** के अंतर्गत तुगलकाबाद रेलवे कालोनी स्कूल **(School ID: 1925031)** करार संख्या **55/EE/CBMD M-423/PWD/2014-15** का निरीक्षण किया । अद्योहस्ताक्षरी ने इस कार्य का पहले दिनांक 13.01.2015, दिनांक 28.01.2015 तथा दिनांक 20.02.2015 को निरीक्षण किया था । दिनांक 10.03.2015 को निरीक्षण के दौरान पाया कि :–

1 दिनांक 20.02.2015 को निरीक्षण के दौरान जो कमियॉं पायी गई थी उनपर कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई । सिर्फ दिखावे की कहीं–कहीं बाहर से चिनाई के जोड भर दिए है । यह अति–गंभीर स्थिति है कि सहायक अभियंता / कार्यपालक अभियंता अद्योहस्तक्षरी के बताने के बाद भी कार्य की गुणवत्ता सुधारने में असफल रहे । कार्य की गुणवत्ता बहुत ही खराब है अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी ।
2 कार्यस्थल पर जिन कमरों का निर्माण किया जाना है उनके अंदर पूरी तरह कार्य करने वाली लेबर रह रही है और उनका प्रयोग खाना बनाने तथा स्नान करने के लिए किया जा रहा है ।
3 कार्यस्थल पर स्कूल के प्रागंण में Labour hut बनायी गई जोकि करार की शर्तों का उल्लंघन है । कार्यस्थल पर ठेकेदार का कोई भी इंजीनियर तथा प्रतिनिधि नहीं पाया गया ।
4 कार्यस्थल पर भवन सामग्री की जांच के लिए कोई भी Equipment उपलब्ध नहीं था ।
5 कार्यस्थल पर उपलब्ध रेत बहुत ही निम्न स्तर की है । कार्यस्थल पर रखा गया लाल पत्थर भी विनिर्देशों के अनुसार नहीं है ।
6 कार्यस्थल पर सीमेंट का कोई स्टोर नहीं है और सीमेंट जमीन पर रखा हुआ है ।
7 ठेकेदार द्वारा दिया गया Quality Assurance Programme तथा कार्य पूरा करने के लिए प्रोग्राम इस कार्यालय को शीघ्र भेजें तथा यह सुनिश्चित करें कि कार्य की गुणवत्ता और प्रगति करार की शर्तों के अनुसार तथा दिए गए प्रोग्राम के अनुसार हो ।

कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है और कार्यपालक अभियंता इस विषय पर कार्यवाही करें और लिखित रिपोर्ट इस कार्यालय को भेजें ।

10/3/15
अधीक्षण अभियंता
सि.भ.अनु.परि, एम–42, लो.नि.वि.
सुखदेव विहार, नई दिल्ली–25

प्रतिलिपिः–

1 मुख्य अभियंता, अनुरक्षण अंचल एम–4, लोनिवि, एस.एस.ओ.भवन. नई दिल्ली ।
2 कार्यपालक अभियंता एम–423, सुखदेव विहार, नई दिल्ली ।

अधीक्षण अभियंता