



सं : 61 (1) / सि०भ०अनु०परि० एम-42 / 471

दिनांक 16 / 3 / 2015

विषय: निरीक्षण नोट ।

अद्योहस्ताक्षरी ने आज दिनांक 13.03.2015 को निम्नलिखित कार्यों का निरीक्षण किया ।
इससे पहले भी इस कार्य का दिनांक 16.01.2015 व दिनांक 17.2.2015 को निरीक्षण किया गया और
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि :-

अ. Renovation of Children Home at Lajpat Nagar, New Delhi.

- 1 कार्य लगभग रुका हुआ है और जो कार्यस्थल पर कार्य करने के लिए उपलब्ध है उसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है । ठेकेदार ने अभी तक Truss तथा sheet roofing का कोई कार्य नहीं किया । शीट का कोई नमूना कार्यस्थल पर नहीं लाया गया ।
- 2 भवन के उस खण्ड में जहां पर फर्श पर ग्रेनाइट पत्थर का फर्श लगा हुआ है, उसमें भी कोई कार्य नहीं किया जा रहा है ।
- 3 शौचालय में प्रयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री का नमूना कार्यस्थल पर नहीं है ।
- 4 भवन सामग्री की जांच के लिए कोई equipments उपलब्ध नहीं है ।
- 5 कार्य की प्रगति बहुत असंतोषजनक है । कार्यपालक अभियन्ता ठेकेदार को नोटिस जारी करें और करार की शर्तों के अनुसार कार्य करवाया जाये ।

ब. Work of District Office (South)

- 1 इस कार्य की निविदा कार्यपालक अभियन्ता द्वारा स्वीकृत की गई है और करार का कोई विवरण उपलब्ध नहीं है । कार्यस्थल पर ईट की चिनाई का जो कार्य किया जा रहा है उसमें प्रयोग की जानी वाली रेत बहुत ही निम्न स्तर की है । ये खेद का विषय है कि अद्योहस्ताक्षरी के बार-बार कहने के बावजूद कार्यपालक अभियन्ता साईट पर कोई कार्यवाही करने में असमर्थ है । कृपया इस पर निष्ठा से कार्यवाही की जाये अन्यथा अद्योहस्ताक्षरी नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही के लिए बाध्य होंगे ।

स. Existing Children Home Kasturba Niketan Complex, Lajpat Nagar).

- 1 चिल्ड्रन होम के अधीक्षक ने बताया कि परिसर में अनेक छुट-फूट कार्य चल रहे हैं और उनको पूरा करने में बहुत अधिक देरी हो रही है जिसके कारण उन्हे कार्यालय को चलाने में बहुत बाधा हो रही है । अद्योहस्ताक्षरी ने भी ऐसे कुछ कार्य देखें और संबंधित कनिष्ठ अभियंता ने बताया कि ठेकेदार बार-बार कहने पर कार्य नहीं कर रहा है । कार्यपालक अभियंता इसपर करार की शर्तों के अनुसार कार्यवाही करें और सुनिश्चित करें कि बकाया कार्य बिना किसी देरी के पूरा किया जाये ।

2
13/3/2015
अधीक्षण अभियंता
सि.भ.अनु.परि, एम-42, लो.नि.वि.
सुखदेव विहार, नई दिल्ली-25

प्रतिलिपि:-

- 1 मुख्य अभियंता, अनुरक्षण अंचल एम-4, लोनिवि, एस.एस.ओ.भवन. नई दिल्ली ।
- 2 कार्यपालक अभियंता एम-421, हौजखास, नई दिल्ली ।

2
अधीक्षण अभियंता