

कार्यालय: अधीक्षण अभियन्ता, एम-42
लोक निर्माण विभाग, (रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार)
सुखदेव विहार, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110025
दूरभाष/फैक्स संख्या : 26322484 26837368
ईमेल आई.डी. : sepwddelhim42@gmail.com



O/o THE SUPERINTENDING ENGINEER, M-42
PWD, (Govt of N.C.T. of Delhi)
Sukhdev Vihar, Mathura Road, New Delhi-110025.
Telephone/Fax No : 26322484 26837368
E-mail ID : sepwddelhim42@gmail.com

सं : 61 (1) / सि०भ०अनु०परि० एम-42 / 717

दिनांक 24 / 04 / 2015

शुद्धि पत्र

इस कार्यालय के पत्र संख्या 61(1) / सि०भ०अनु०परि० एम-42 / 701 दिनांक

23/04/2015 द्वारा जारी निरीक्षण नोट में कार्य का नाम निम्नलिखित पढा जाये :-

C/o 20 Nos. SPS Classroom (D.S.) with toilet & staircase including 3 Nos. Laboratory including Providing E.I. & Fans at Fatehpur Beri, S.K.V. (Priyadarshini), New Delhi" (School ID : 1923059).

2
24/4/15
अधीक्षण अभियन्ता
सि.भ.अनु.परि, एम-42, लो.नि.वि.
सुखदेव विहार, नई दिल्ली-25

प्रतिलिपि :-

- 1 मुख्य अभियन्ता, अनुरक्षण अंचल, एम-4, लोनिवि, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली ।
- 2 कार्यपालक अभियन्ता एम-422, मालवीय नगर, नई दिल्ली ।

2
अधीक्षण अभियन्ता



सं : 61 (1) / सि0भ0अनु0परि0 एम-42 / 717

दिनांक 24/04/2015

विषय:- निरीक्षण नोट ।

अद्योहस्ताक्षरी ने दिनांक 23.04.2015 को श्री राकेश विज, कार्यपालक अभियन्ता, सहायक अभियन्ता / कनिष्ठ अभियन्ता तथा ठेकेदार के साथ "C/o 20 Nos. SPS Classroom (D.S.) with toilet & staircase including 3 Nos. Laboratory including Providing E.I. & Fans at Fatehpur Beri, S.K.V. (Priyadarshini), New Delhi" (School ID : 1923059)." का निरीक्षण किया । निरीक्षण के दौरान पाया गया कि :-

- 1 कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है । अभी तक कार्यस्थल में केवल खुदाई का कार्य चल रहा है और कार्यस्थल पर कार्य को पूरा करने का प्रोग्राम भी उपलब्ध नहीं है ।
- 2 कार्यस्थल पर भवन सामग्री की जांच के लिए लैब नहीं बनायी गयी है और न ही उपकरण भी उपलब्ध है ।
- 3 डिसमेंटलिंग में जो ईंटे प्राप्त हुई है और जिन्हें पुनः फाउंडेशन में प्रयोग किया जाना है, उन्हें ठेकेदार कार्यस्थल पर स्टोर, प्रयोगशाला तथा अन्य कमरे बनाने के लिए प्रयोग कर रहा है जोकि उचित नहीं है । कार्यपालक अभियन्ता ठेकेदार को लिखित रूप में आदेश जारी करें कि कार्यस्थल से उपलब्ध सभी ईंटे कार्य में ही करार की शर्तों के अनुसार प्रयोग की जायें ।
- 4 यह कम्पोजिट टेंडर है और अभी तक वैद्युत मद्दों के कार्य के लिए किसी एजेंसी को एशोसिएट नहीं किया गया है । कार्यपालक अभियन्ता सुनिश्चित करें कि वैद्युत कार्यों के लिए कार्यपालक अभियन्ता (वैद्युत) से शीघ्र एशोसिएट एजेंसी अनुमोदित करायी जाये ।
- 5 कार्यस्थल पर छोटे-छोटे बच्चे भवन की नींव में और आसपास खेलते हुए पाए गए जोकि कभी-भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं । कार्यपालक अभियन्ता यह सुनिश्चित करें कि ठेकेदार श्रमिकों के लिए विनियम और स्वास्थ्य, सफाई तथा सुरक्षा संहिता का अनुपालन की व्यवस्था करार की शर्तों के अनुसार करें तथा तत्पश्चात् ही कार्य करने दिया जाये ।
- 6 कार्यस्थल पर सिविल व वैद्युत कार्यों को पूरा करने का प्रोग्राम उपलब्ध रखा जाये तथा भवन सामग्री के नमूने जांच के पश्चात् अनुमोदित करके रखे जाये जोकि करार की शर्तों के अनुसार हो तथा उसी के अनुसार कार्य किया जाये ।

5/0 24/4/15
अधीक्षण अभियन्ता
सि.भ.अनु.परि, एम-42, लो.नि.वि.
सुखदेव विहार, नई दिल्ली-25

प्रतिलिपि :-

- 1 मुख्य अभियन्ता, अनुरक्षण अंचल, एम-4, लोनिवि, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली ।
- 2 कार्यपालक अभियन्ता एम-422, मालवीय नगर, नई दिल्ली ।

9/0 2
अधीक्षण अभियन्ता