



अधीक्षण अभियंता  
फ्लाईओवर परियोजना परिमंडल एफ - 1,  
लो0 नि0 वि0 (दिल्ली सरकार)  
मुकरबा चौक, जी0 टी0 करनालरोड, दिल्ली।  
फोन नं0. 011-27691871, फैक्स नं0: 011-27691971  
ईमेल: [cpmpwddelhi1@gmail.com](mailto:cpmpwddelhi1@gmail.com)



पत्र संख्या 23(122)/एफ1/लो0नि0वि0/2024-हि./800

दिनांक: 29.8.24

### निरीक्षण रिपोर्ट

**Name of work:-** Corridor Development and Street Network/Connectivity Plan for the influence zone of the corridor between Punjabi Bagh Flyover and Raja Garden Flyover.

**Agreement No.** : 02/EE/F-11/PWD/2022-23  
**Agency** : M/s Gawar Construction Limited  
**Date of Start** : 10.09.2022  
**Stipulated date of Completion** : 08.12.2023  
**Present Progress** : 93%

Above cited work was inspection by undersigned on 28.08.2024 in presence of the following: -

#### **PWD Side**

1. Sh. Pramodh Singh : Executive Engineer, F-11
2. Sh. S.K Tayal : Executive Engineer, F-13
3. Sh. Vivek Meena : Assistant Engineer, (C)
4. Sh. Budh Ram : Assistant Engineer, (C)
5. Sh. Ranbir Singh : Junior Engineer, (E)

#### **Agency Side**

1. Sh. Gaurav : Representative of M/s. Gawar Construction Ltd.
2. Sh. Pradeep Kumar : Representative of M/s. Gawar Construction Ltd.

#### **TPQA Side**

1. Sh. Keshav Kumar : Representative of NSUT
2. Sh. Rohit Kumar : Representative of NSUT

**During the inspection, following observations were made: -**

1. Some portions of M.S. Railing is damaged same may be rectified / replaced.
2. Road surface is damaged at different locations i.e. ramp w-4, both side of IGL filling station to towards ramp w-4 etc. same may be repaired urgently.
3. Progress of work need to be expedited by mobilizing resources & it is to be completed before 4 RAP rectifications are put in place.
4. At Grade work, 2 Nos. U-turns & remaining SW Drain works etc. and Rain Water Harvesting work according to UTTIPEC to be taken up.
5. Pending road works between Metro Pillar No. 98 to 102 and exit slip of Moti-Nagar flyover to be repaired as the same is causing inconvenience to commuters, and pedestrians.
6. Two separate work completion progress one for elevated & second for at grade works may be submitted.

OL  
fey 8  
(संजन मोघा)  
अधीक्षण अभियंता

**प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-**

1. प्रमुख अभियन्ता, लो.नि.वि., 12वां तल, एम.एस.ओ. भवन, नई दिल्ली-110002।
2. प्रधान मुख्य अभियंता, (अनुरक्षण एवं फ्लाइओवर) लोक निर्माण विभाग, 12वां तल, एम0एस0ओ0 बिल्डिंग, नई दिल्ली।
3. मुख्य अभियंता, (फ्लाइओवर), लोक निर्माण विभाग, 4वां तल, एम0एस0ओ0 बिल्डिंग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
- 4-5. कार्यपालक अभियंता, एफ-11, एवं एफ-13(वै0), लोक निर्माण विभाग, मुकरबा चौक, जी0टी0 करनाल रोड, दिल्ली।
6. मैसर्स गावर कंस्ट्रक्शन लि0, डी-एस एस-378, सैक्टर-16-17, हिसार-125005 (हरियाणा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। ईमेल:- [gcl@gawar.in](mailto:gcl@gawar.in), [ahlawatg@gmail.com](mailto:ahlawatg@gmail.com)
7. प्रमुख (सिविल इंजीनियरिंग) एन एस यूटी वेस्ट कैंपस (चौ. ब्रह्मप्रकाश गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जाफरपुर) एचडब्ल्यूवी 5, एमसीजी, झालबाग जाफरपुर गांव, दिल्ली-110073।

OL  
fey  
अधीक्षण अभियंता